




TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1


5
YEARS
WARRANTY



XX-TA080.840

4x  **M6 x 20**


4x  **J6.4**



1

Drücken Sie den Balg nach oben und unten, bis er sich löst.

Press the bellows up and down until it will be released.



2


Kombinieren Sie das Modul Schritt für Schritt wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Combine the module step by step as shown in the illustration below. .

Kompatible Module:
Compatible modules:

XX-TA080.310
XX-TA080.320
XX-TA130.310
XX-TA130.320
XX-TA130.400


M6x20 (x4)
J6.4 (x4)



3

Positionieren Sie die Schrauben wie in der Abbildung gezeigt und ziehen Sie sie fest.


Position the bolts as shown in the illustration and tighten them.



4

Setzen Sie den Faltenbalg wieder in die Schlitzte hinein.

Place the bellows back in its slot.



5

Prüfen Sie, ob die Montage wie in der Abbildung gezeigt durchgeführt wurde und der Faltenbalg richtig sitzt.


Check that the assembly has been carried out as shown in the illustration and the bellows is sitting tight.



6

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



7

Montieren Sie das Modul auf das Paneel.


Assemble the module on the panel.



8

M6x30 (x4) Schrauben sind nicht in der Verpackung enthalten.

M6x30 (x4) Bolts are not included in the box.



9

Schraubenanschlusslöcher und Kabellochmaße auf dem Paneel, falls für die Montage erforderlich.

Bolt connection holes and cable hole dimensions on the panel if required for assembly.

